



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659303 г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67 E-mail: 2tond@22.mchs.gov.ru, телефон 8(3854) 30-44-53

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/006-22/12-П/1/6

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-  
ние "Бийский государственный колледж"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 04.04.2023 № 2304/006-22/12-  
П, учётный № проверки 22230061000203527820  
в период с «10» апреля 2023г. по «21» апреля 2023 г.

Антифеевым Никитой Юрьевичем – дознавателем отделения дознания территориального от-  
дела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной дея-  
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому  
краю.

должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарно-  
го надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Краевое государственное  
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бийский государственный кол-  
ледж" – Метель Елена Валерьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со стать-  
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требо- вание пожарной безопасности	Срок устранения нару- шения требования пожарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол- нение)
	2	3	4	5
1	На путях эвакуации допущено при- менение горючих отделочных ма- териалов покрытий полов классом пожарной опасности материала выше В2, Д3, Т3, РП2	ст. 134 таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023); п. 25 «Правил про-	16.10.2023	

		тивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - Правила противопожарного режима)		
2	Допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	п. 35 (а) Правил противопожарного режима	16.10.2023	
3	В здании и помещениях допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию, либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку	п. 35 (з) Правил противопожарного режима	16.10.2023	
4	Дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара	п. 6 Правил противопожарного режима	16.10.2023	
5	В помещении электрощитовой не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями	п. 15 Правил противопожарного режима	16.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 16 октября 2023 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Метель Елена Валерьевна - Директор КГБПОУ "Бийский государственный колледж"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Антифеев Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)